


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя КЧС и
ПБ, заместитель главы
муниципального образования
город Новороссийск


А.И. Яменсков
«__» ноября 2022 года

ПРОТОКОЛ

**заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации
муниципального образования город Новороссийск**

г. Новороссийск

10 ноября 2022 года

№ 61

16.00 10 ноября 2022 года

Кабинет № 43

Председательствовал:

Заместитель председателя КЧС и ПБ
Яменсков А.И.

Присутствовали члены комиссии и приглашенные согласно списку:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об организации и осуществлении мероприятий по недопущению повреждения системы газоснабжения в ЖК «Парковый».

С вступительным словом выступил заместитель председателя комиссии, заместитель главы муниципального образования город Новороссийск Яменсков А.И. и предложил заслушать информацию по вопросу повестки дня и приступить к обсуждению.

С информацией по вопросу выступил Леушин В.В. – руководитель МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Новороссийска».

По состоянию на 10.11.2022 г. на территории муниципального образования город Новороссийск выпало 590 мм осадков, что составляет меньше нормы на 20% от среднегодового многолетнего количества осадков в 638 мм. (в 2018 г. – 705 мм, в 2021 г. – 1200 мм).

Вместе с тем, даже из-за малого выпадения осадков в районе корпуса № 104, ул. Парковая, д. 32, ЖК «Парковый» при визуальном осмотре установлено, что идёт планомерный подмыв паводковыми (дождевыми)

водами подпорных стен, расположенных в непосредственной близости к корпусу.

Кроме того, установлена просадка грунта в районе корпусов № 104-105, ул. Парковая, д. 32, ЖК «Парковый» на площади свыше 150 кв. м. Вследствие давления грунта наблюдаются следы смещения и просадки вертикальных бетонных подпорных стен, расположенных в непосредственной близости к корпусу № 104, составляющего 10-15 см.

Также выявлено, что на грунте и на подпорных стенах в районе корпуса № 104 установлены опорные столбы наружного распределительного газопровода низкого давления всего ЖК «Парковый». В настоящее время из-за просадки грунта произошла просадка газовых опор, составляющая 20-50 см, с разрывом фиксирующих хомутов и отсоединением газовых опор от самой трубы газоснабжения.

При осмотре наружного распределительного газопровода низкого давления визуально установлена деформация газовой трубы из-за просадки газовых опор. Также визуально обнаружено, что в месте врезки газопровода имеется деформация, а также следы ремонтно-восстановительных работ.

Вследствие комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (в июле 2012 г. выпало 275 мм осадков за три дня, в 2016 г. выпало 254 мм осадков за два дня, в августе 2021 г. выпало 232 мм осадков за три дня) произойдет, подмыв подпорной стены, непосредственно расположенной к корпусу № 104 ЖК «Парковый», в дальнейшем разрушением каскада системы газоснабжения что приведёт к чрезвычайной ситуации, возможно с человеческими жертвами.

Заслушав и обсудив информацию Яменкова А.И., Леушина В.В., в соответствии со статьей 34 Устава муниципального образования город Новороссийск и в целях обеспечения безопасности граждан, охраны их жизни и здоровья, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности администрации муниципального образования город Новороссийск, р е ш и л а :

1. Заместителю главы муниципального образования город Новороссийск Козка Р.С. до 15.11.2022:

1.1. Обратиться в прокуратуру города Новороссийска для принятия меры реагирования к застройщику и управляющей компании ЖК «Парковый» по устранению в кратчайшие сроки выявленных недостатков.

1.2. Обратиться в АО «Новороссийскгоргаз» и АО «Газпром распределение Краснодар» с требованием принять меры по недопущению повреждения системы газоснабжения в ЖК «Парковый».

2. ООО «Специализированный застройщик «Вита-Строй», ООО «Управляющая компания «Парковая» в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки.

3. О выполненных, выполняемых и спланированных к выполнению мероприятиях данного решения ответственным исполнителям доложить в

комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования город Новороссийск через отдел гражданской защиты в срок до 28 ноября 2022 года.


3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального образования город Новороссийск Козка Р.С. и заместителя главы муниципального образования город Новороссийск Яменкова А.И.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить решение комиссии.
Голосовали «ЗА» - единогласно.

Заместитель председателя комиссии,
начальник отдела гражданской защиты

Секретарь комиссии



И.М. Васильев

П.Е. Коломейцев